



Județul Vaslui
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA ACTE DE CONSTRUIRE
DESEMÎNAT
NR 63 DIN 16.12.2024


APROBAT
DIRECTOR GENERAL,
ING. TISCHICI ADRIAN

LEGENDA

OBJECTIV STUDIAT

Proiectant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		Executant:  S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Denumire Proiect: RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PENDIOL SI P.R.M.PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI FAM.IUSU MARICELA STR. PRINCIPALA NR.2. SAT CHITOC, COM.LIPOVAT, JUD. VASLUI	Nr. Planşa: G0
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Denumire Planşa: PLAN DE INCADRARE IN ZONA		
Desenat: Ing. Oltei Marian				
Verificat: Ing. Mazilu Delia	Faza: 333/2024 P.TH. + D.D.			
				rev.1

Racord g.n. presiune medie individual din PEHD Dn32mm,
L=2.5m-proiectat, Qi=3.74 mc/h



- NOTA:
- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
 - Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
 - Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
 - Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

JUDETUL VASLUI
PR. MARICELA, COMUNA L. POJAT
VIZAT SPRE NESCHEMARE
ANEXA LA PROIECTUL DE CONSTRUIRE
NR. 63 DIN 16.12.2024

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici tip conductă: diametru 125, debit total instalat 374 mc/h. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018. Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, PIP în anul 2022 conform cl. 0105.2.10.2012
Data 13.12.2024 Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070-44129068,
data:19.11.2023, Semnatul

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnatul

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI, VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT
13. DEC. 2024

LEGENDA

FAM. RUSU MARICELA, STR. PRINCIPALA, NR. 2,
MUN. VASLUI, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=2.5m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. PRINCIPALA

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø125mm, EXISTENTA

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Plansa:
GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI FAM. RUSU MARICELA STR. PRINCIPALA NR.2, SAT. CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Plansa:	
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUATIE	
Desenat:		Faza:	
Ing. Olteu Marian		333/2024 P. TH. + D.D.	rev.1
Verificat:			
Ing. Mazilu Delia			

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU