




PRIMĂRIA COMUNA CHITOC

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE

DESCHIMBARE

NR. 46 DIN 19.05.2024

ARHITECT ȘEF

CIOCAN VASILIC

ROMANIA

NR. 1701/2002

VERIFICATOR PROIECTE

INGINER

CERINTE A.B.C.D.E.F.

APROBAT,  
DIRECTOR GENERAL,  
ING. TIGHELA ADRIAN

|                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <div><br/>S.C. GAZ EST S.A.<br/>VASLUI / ROMANIA</div> <div></div> |  | Exclutanti:<br><div><br/>S.C. GAZ EST S.A.<br/>VASLUI ROMANIA</div> |  | <div>Denumire planșă:<br/>PLAN DE INCADRARE IN ZONA</div> <div><div>Denumire planșă:<br/>PLAN DE INCADRARE IN ZONA</div><div><div>Proiectat</div><div>Desenat</div><div>Verificat</div></div></div> |  | <div><div><div>Nr. Planșă:<br/>G0</div><div>Denumire planșă:<br/>PLAN DE INCADRARE IN ZONA</div></div><div><div>Faza:</div><div>16/1/2024 P TH. + D D</div></div></div> <div>rev.1</div> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

LEGENDA

☐ OBIECTIV STUDIAT



NOTA SAPATURA SANT:  
-FUNDUL SANTULUI VA FI FARA DENIVELARI SI PERETII FARA ASPERITATI  
PT. A NU DETERIORA CONDUCTELE DE GAZ;  
-PE FUNDUL SANTULUI SE VA PREVEDEA UN PAT DE NISIP DE 15 CM;  
-DUPA INTRODUCEREA TRONSONULUI SERPUIT IN SANT, SE ACOPERA CU NISIP CU O GROSIME DE 15CM

CONDITII DE MONTA:  
-INAINTE DE TRASARE SI INCERPEREA SAPATURILOR PT. POZAREA CONDUCTELOR DE GAZE NATURALE, SE VA SOLICITA PREZINTA  
IN TRENUL DELEGATILOR DETINATOARE DE UTILITATI SUBTERANE (DE LGAZ, GRID, TELECOM, AQUAVAS).  
-SE VOR EXECUTA SONDAJE PT. A STABILII CU EXACTITATE POZITIA TUTUROR INSTALATIILOR SI CONSTRUCTIILOR SUBTERANE.  
-SAPATURILE SE VOR EXECUTA MANUAL SI MECANIZAT CU DEOSEBITA GRIJA PT. A NU DETERIORA CELALATE INSTALATII SI CONSTRUCTII SUBTERANE, CONDUCTA DE GAZE NATURALE VA FI INTRODUSA INTR-UN TUB DE PROTECTIE.  
-LUCRARILE DE MONTA PT. REELELE DE DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE VOR INCEPE DUPA EXECUTAREA LUCRARILOR DE SISTEMATIZARE PE VERTICALA  
PT. ADUCEREA TIRINULUI LA COTILE AMINAJATE SI POZAREA IN TREN A TUTUROR CELALATE INSTALATII SAU CONSTRUCTII AFLANTEL LUCRARILOR DE FOLOSINTA GENERALA.

- NOTA: PT. CONDUCTA
- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
  - Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
  - Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
  - Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 24 ore;



LEGENDA

— CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø125mm, PE Ø110mm, PE Ø90mm, PE Ø63mm EXISTENTE

— CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø90mm-558 75m, Ø63mm-2005m, OL3"(88.9 x 4mm)-11 25m. PROIECTATA IN LUNGIME TOTALA L=2575m.



SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat pe următoarele caracteristici: tip conductă PE63, diametru 63, debit total instalat 252,98 mc/h.

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, în anul 2022 conform

Dr. Crăciun, 25/08/2024

Data 08.08.2024 Serv. ASD

SC GAZ EST SA VASLUI

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie

AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD

ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL

APROBAT, DIRECTOR GENERAL ING. TIGHICI ADRIAN

AFROBAT

08. AUG. 2024

NUME: OLTEI MARIAN

CNP: 1690203343243

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR. 201200132; 101200140

data: 03.01.2020, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938

data: 20.12.2021, Semnatura

|                                    |                                    |            |
|------------------------------------|------------------------------------|------------|
| Proiectant                         | Executant                          | Nr. Planșă |
| S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA | S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA | G1         |
| Proiectat:                         | Ing. Oltei Marian                  |            |
| Desenat:                           | Ing. Condurache Gabriel            |            |
|                                    | Scara                              |            |
|                                    | 1%                                 |            |
|                                    | Denumire Planșă                    |            |
|                                    | PLAN DE SITUATIE                   |            |

| AVIZ MEDIU | AVIZ CUTURA |
|------------|-------------|
| DA         | NU          |