




APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TICHICI ADRIAN



Gaz Est

Executant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Gaz Est

Executant:
S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

NR. 20 DIN 21.06.2020
ARHITECT SEE

LEGENDA



OBIECTIV STUDIAT


Proiectat: Ing. Condurache Gabriel
Desenat: Ing. Olteu Marian
Verificat: Ing. Mazilu Delia

Scara: %
2025

Denumire Planșă:
PLAN DE INCADRARE IN ZONA

Faza: 107/2025 P.TH. + D.D.

re



NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.

PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
Județul Vaslui
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTOPAZIȚA DE CONSTRUIRE
DESEMNAȚIE
NR. 20 DIN 24.06.2025
SERIE TEST SEF

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune naturală
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ING. TIGHICI ADRIAN
DIRECTOR GENERAL
S.C. GAZ EST S.A.
Vaslui / ROMANIA

APROBAT
16. IUN. 2025



LEGENDA

- FAM. BAHNAREANU RODICA, STR. PRINCIPALA, NR. 46, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI
- P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mch P1=2-0.05 Bar; P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
- RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=2.5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR.PRINCIPALA
- CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø125mm, EXISTENTA

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale proiectat are următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32, debit total instalat 2.78 mch.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție/racordul/SPRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune existent în exploatare, P1 în anul 2022.
Data 16.06.2025 Serv. ASD

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070/1111/2025, data: 19.11.2023, Semnată

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938, data: 20.12.2021, Semnată

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Plan:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. BAHNAREANU RODICA, STR. PRINCIPALA, NR. 46, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G
Proiectat: Ing. Condurache Gabriel	Scara: %	Denumire Plansa:	
Desenat: Ing. Olteai Marian		PLAN DE SITUATIE	
Verificat: Ing. Mazilu Delia		Faza:	rev.
		107/2025 P.TH. + D.D.	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU