

Biserica Nașterea
Maicii Domnului

Cantonul Silvic Chitoc

Căminul Cultural Chitoc
închisă temporar

ONUȚA ADRIAN

Chitoc



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TICHICI ADRIAN


JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVĂȚI

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
A EXPL. LA AUTOC. ZATĂRI DE CONSTRUIRE
NR. 25 DIN 24.08.2024
ARHITECT ȘEF

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

Executant:	Gaz Est	Denumire Proiect:	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL SIP.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.ONUTA ADRIAN-NR.12; STR. ȘCOLII, SAT CHITOC, COM.LIPOVAT, JUDE. VASLUI	Nr. Planșă:	G0
Proiectat:	Gaz Est	Scara:	%	Denumire Planșă:	PLAN DE INCADRARE ÎN ZONĂ
Desenat:	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	Verificat:	Ing. Mazilu Delia	Faza:	121/2024 P.TH. + D.D.
Verificat:	Ing. Condurache Gabriel				rev.1



JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVAT
VIZAT SPRE Neschimbare
ANEXA LA LUCRUL DE PROIECTARE
NR. 25 D. 26.06.2024
25-06-2024

S.C. GAZ EST S.A.
Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu respectarea prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATAȚIE
DIR. CĂP. GENERAL
APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070/11.11.2018, Semnată de
data:19.11.2018, Semnată de

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUȚIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938,
data:20.12.2021, Semnată de

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat este următoarele caracteristici: tip conductă PE, diametru 32, debit total instalat 3.74 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NITPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducerea de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta/racordul g.n. preexistente existent în exploatare, PLE în anul 2024.
Data: 11.06.2024
Serv. ASD
Ștefan Ștefan

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=6-2 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4
RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SCOLII
CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILITĂȚII FAMILIARĂ ADRIAN NR.12. STR. SCOLII, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Scara:	Denumire Planșă:	
Ing. Condurache Gabriel	%	PLAN DE SITUAȚIE	
Desenat:			
Ing. Olteu Marian			
Verificat:		Fază:	rev.1
Ing. Mazilu Delia		121/2024 P.T.H. + D.D.	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU