



TROFIN
CATALINA



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. TIGHECI ADRIAN

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LECIAT

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE
NR. 49 DIN 14.09.2021
ARHITECT ȘEF

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT



Denumire Proiect:		Nr. Planșă:	
EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE, RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI TROFIN CATALINA-NR 4 STRIZVOARELOR SAT LIPOVAT.COM.LIPOVAT.JUD. VASLUI		G0	
Executant:		Denumire Planșă:	
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Proiectat: Ing. Olteu Marian		Scara:	
Desenat: Ing. Olteu Marian		%	
Verificat: Ing. Mazilu Della		2024	
		Faza:	
		222/2024 P.TH. + D.D.	
		rev.1	



LEGENDA

P.R.M. E.C.M.PAT. A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mcfh P1= 0.05 Bar, P2=0,025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL, DIN PE Ø32 mm, L=7m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. IZVOARII OR

CONDUCTA G N PR REDUSA DIN PE Ø63mm, L=35m; PROIECTATA
PE STRIZOARELOR

CONDUCTOR G.N. PR. REDUSĂ DIN FE Ø63mm, EXISTENTĂ
PE STR. LIZOARELOR

CONDUCTA APA, EXISTENCIA

26. AUG. 1907

...A NU DUTERICA A CONDUCȚIE DE GAZ.

CONYLLI DE MONTAF

[illegible]

Conducta de distributie gaze naturale presiune redusa din PEHD Dn63mm, existenta , montata ingropat;

JUDEȚUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNEI LIPOVĂȚ
VIZAT SPRE NESCIMBARE
A NEVA LA AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
DESCĂLĂȘIT
NR. 59 DIN 14.09.2014
ARHITECT ȘEF

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conducta de distribuție/teacă de serv. term. gaz natural
protejată în următoarele caracteristici: tip conductă PE
diametrul 63, debit total instalat 3,74 mc/h.
Protecul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE
aprobată prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distributie/reacordare SRM/PPRM gazelor
se va realiza in conformitate cu prevederile SRM/PPRM
existente in vigoare la data de 26.08.2024 conform
anexelor la SRM/PPRM.

SC GAZ EST SA VASLUI - SERV. ASD
Conducerea de distributie / racordul / SCMP / PRM gaze naturale
protejat, are următoarele caracteristici: tip conductă 1E,
diametru 32, debit total instalat 3,74 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPE,
aprobată prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducute de distributie/racordul/SRM/PRM gaze naturale
se va racorda in conducta/racordul g. presine *redusa*
existent in exploatare, PLE in anul *2020* conform
Act. nr. *245/2012*
Data *26.08.2024* Serv. ASG *Popescu*

SC GAZ EST SA VASLUI
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM, gaze
naturale proiectat, regim de presiune **10 bar**
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE **med**
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NTPE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018, art. VI: VII: IX-X+XIII

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCTIUNE, IN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL

PROBATE

DIRECTOR GENERAL,
VG. TIGHICI ADRIAN

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 201200137: 401200140
data: 03.01.2020, Semnatura 

NUME: TUDUCIU ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD, EGJU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871, 412160938,
data:20.12.2021, Semnatura

Proiectant:  Gaz Est

S.S.C. GAZ - EST S.A.
IASI / ROMANIA

Proiectat:	Ing. Oltei Marian
Desenat:	Ing. Oltei Marian
Verificat:	Ing. Mazilu Delia

Executant:

S.C. GAZ - EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:	%	2024
Debit		
Debit		
Debit		

Denumire Proiect:

EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE, RACORD
G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.
PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI
TROFIN CATALINA-NR.4,STRIZVOARELOR
SAT LIPOVAT,COM.LIPOVAT,JUD. VASLUI

Denumire Plansa:

PLAN DE SITUATIE

Faza:

222/2024 P.T.H. + D.D.

rev. 1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU