






NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
- Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
- Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
- Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;



S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat, regim de presiune redusă
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE (medie)
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați ANRE conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL
ING. TIGHICI ADRIAN

APROBAT
27. MAR. 2024

LEGENDA

FAM. ABABEI ALEXANDRU, STR. SPATAR, NR. F.N., SAT LIPOVAT, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Qmax = 25 mch/h P1=2-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=5,5m, PROIECTAT, CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. SPATAR

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, EXISTENTA

CONDUCTA APA, EXISTENTA

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale proiectat av. următoarele caracteristici: tip conductă diametru 32, debit total instalat 3.74 mch. Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPEE aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.
Conducta de distribuție racordul/SRM/PRM gaze naturale se va racorda în conducta racordului g.n. presiune existent în exploatare. P1 în anul 2020 conform

Data 27.03.2024

Serv. ASD

Serv. ASD

NUME: TUDUCIUC ANDREI

CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUTIE

LEGITIMATIE NR. 512160938,

data: 20.12.2021, Semnatura

NUME: CONDURACHE GABRIEL

CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE

NATURALE

TIP: PGD, PGIU - PROIECTARE

LEGITIMATIE NR. 211180070; 111180068,

data: 19.11.2018, Semnatura

Proiectant:	Executant:	Denumire Proiect:	Nr. Planșă:
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD/OL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. ABABEI ALEXANDRU, NR. F.N., STR. SPATAR, SAT LIPOVAT COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI	G1
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Denumire Planșă:	
Desenat:	Ing. Olteu Marian	PLAN DE SITUAȚIE	
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	Faza:	64/2024 P.TH. + D.D.
			rev. 1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU