



Județul Vaslui
Primăria comunei Lipovăț

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE


NR. 10 DIN 21.05.2026

AT



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
3/AN

Executant:		Denumire Proiect:		Nr. Planșă:
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUITIE RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHO SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM. CIOBOTARASU ALEXANDRU-NR.28. STR. PRINCIPALA, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI		G0
Proiectat:	Ing. Oltei Marian	Denumire Planșă:		
Desenat:	Ing. Oltei Marian	PLAN DE INCADRARE IN ZONA		
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	Scara:		
		%		
		2026		
		Faza:		
		78/2026 P.TH. + D.D.		rev.1



APROBAT
07. MAI. 2025

S.C. GAZ EST S.A.
Conducă distribuție/racord/SHM/PRM g.n. proiectat, regim de presiune redusa
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic și poate fi executat cu respectarea prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.
Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor autorizați A.N.R.E. conform legislației în vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, IN EXI
DIF
APR
DIRE
ING. TIGHICI ADRIAN

CIOCAN VASILIC
CERTIFICAT DE APROBARE
Nr. 0040
Data 07.05.2025

LEGENDA
FAM. CIOBOTARASU ALEXANDRU, STR. PRINCIPALA NR. 28, SAT CORBU, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI
P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC - Qmax = 25 mc/h P1=2-0.04 Bar, P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANĂ TIP G4
RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE: STR. PRINCIPALA
CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø63mm, L=55m, PROIECTATA
PE STR. PRINCIPALA

Proiectant: GazEst		Executant: GazEst	
S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA		S.C. GAZ - EST S.A. VASLUI / ROMANIA	
Proiectat:	Ing. Oltei Marian	Scara:	%
Desenat:	Ing. Oltei Marian		
Verificat:	Ing. Mazilu Delia		

CONDUCTA GINDEA REDUSA DIN PE Ø125mm EXISTENTA
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCȚIUNE, IN EXI
DIF
APR
DIRE
ING. TIGHICI ADRIAN

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 63, Qtot.Inst. 2,78 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordului g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2025 conform ct. concesiune / Reg-recordare nr. 07.05.2025
Data 07.05.2025

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. proiectat are următoarele caracteristici: mat. PE, Dn 32, Qtot.Inst. 2,78 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor N.T.P.E.E. aprobate prin Ord. A.N.R.E. nr. 89/2018.
Cond. de distrib./racord/SHM/PRM g.n. se va racorda în conducta/racordului g.n. presiune redusa existent, P.I.F. în anul 2025 conform ct. concesiune / Reg-recordare nr. 07.05.2025
Data 07.05.2025

NUME: OLTEI MARIAN
CNP: 1690203343243
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTA
LEGITIMATIE NR.20120011
data:03.01.2025,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938
data:20.12.2021,Semnatura

Nr. Plansa:	G1
Denumire Protect:	EXTINDERE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE, RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAM.CIOBOTARASU ALEXANDRU NR.28, STR.PRINCIPALA.SAT CORBU.COM.LIPOVAT.JUD. VASLUI
Denumire Plansa:	PLAN DE SITUATIE
Faza:	78/2026 P.TH. + D.D.
rev.1	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU